


PSK.453-02-13-10/15



K. Olszowy  
mik

Dębica, 2015.12.04

## DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy działając na podstawie art. 4 i 27 ust. 1 oraz art. 36 ust.1 Ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1412 z późn. zm. ) i art. 104 i 108 § 1 Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.267 z późn. zm.) oraz w związku z :

- art. 5 i 12.ust. 1 Ustawy z dnia 07. 06. 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 139 z późn. zm.),
- załącznik Nr 3 A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13. 11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2015, poz.1989 ).
- art. 2 § 2 , art.47 § 1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 613 z późn. zm. ),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05. 03. 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. Nr 36, poz.203 ).

**Po rozpatrzeniu sprawy:** sprawozdania z badań Nr : OLR.LHK.9052.1.832.2015 z 2015.12.03 i OLR.LHK.9052.1.833.2015 z 2015.12.04 próbek wody pobranych 2015.12.01 przy protokole Nr PSK.453-02-13-10/15 z urządzenia wodociągowego o produkcji wody w ilości 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d w Brzeźnicy - woda w strefie zaopatrzenia : Dom Dziennego Pobytu, Dębica, ul. Mościckiego 26 - kod próbki HK/N-1290/15 i Zespół Szkół w Brzeźnicy, ul. Szkolna 1 - kod próbki HK/N-1291/15

### *I. stwierdza:*

Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, pod względem mikrobiologicznym do 15.12.2015r.

### *II. nakazuje:*

1. Podjęcie działań naprawczych mających na celu zapewnienie użytkownikom przedmiotowego urządzenia, wody odpowiadającej pod względem mikrobiologicznym warunkom dopuszczonym w Załączniku 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13. 11.2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2015, poz.1989 ).
2. Przedłożenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Dębicy wyników badania próbek wody z ww. urządzenia wodociągowego dokumentujących , że jakość wody odpowiada wymogom ww. Rozporządzenia pod względem mikrobiologicznym w zakresie monitoringu kontrolnego.
3. Uiszczyć opłatę ustaloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy W kwocie : **809,06 zł** ( słownie : **osiemset dziewięć 06/100 zł** ) za czynności kontrolne wykonywane w związku ze sprawowaniem nadzoru sanitarnego nad jakością wody.

A. Decyzję należy wykonać w terminie : **punkt II.1 – natychmiast**

**punkt II.2 – 15.12.2015r.**

**punkt II.3 – 14 dni od daty otrzymania decyzji.**

B. Przedmiotowej decyzji - w punkcie II.1 - na podstawie art. 108 § 1 KPA nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

C. Za należyte i terminowe wykonanie obowiązków zawartych w ww. decyzji czyni się odpowiedzialnym : **Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 39-207 Brzeźnica, ul. Źródłana 4.**

## UZASADNIENIE

**Wyniki badania** próbek wody pobranych z przedmiotowego urządzenia wodociągowego wykazały, że jakość wody nie odpowiada wymogom ww. Rozporządzenia pod względem mikrobiologicznym ze względu na ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w ilości **4 [1 ; 12] jtk/100 ml** - kod próbki HK/N-1290/15 i **14 [7 ; 27] jtk/100 ml** - kod próbki HK/N-1291/15. Najwyższa dopuszczalna wartość dla ww. parametru wynosi **0 jtk/100ml**). Ww. zanieczyszczenie stwierdzono w wodzie w strefie zaopatrzenia w dwóch punktach poboru.

**Bakterie z grupy coli** to parametr niepożądany w wodzie i kiedy wartość graniczna zostaje przekroczona to należy doprowadzić do obniżenia tego parametru, ale jego obecność nie ma znaczenia zdrowotnego. Do bakterii z grupy coli należą mikroorganizmy pochodzenia kałowego oraz organizmy bakteryjne, dla których woda jest naturalnym siedliskiem. Wobec powyższego bakterie te mają wartość jako wskaźnik, ale wskaźnik ograniczony. Bakterie z grupy coli powinny być nieobecne w wodzie, a ich obecność w systemach dystrybucji sygnalizuje rozwój flory mikrobiologicznej ; działanie błony biologicznej ; zanieczyszczenie zewnętrzne.

Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany, gdyż woda nie spełnia wymagań pod względem mikrobiologicznym określonych w załączniku nr 3A cytowanego Rozporządzenia. Spełnienie tych wymagań jest niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

**W świetle art. 4. 1.** Ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1412 z późn. zm. ) „, Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

1) higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach (... )”

**Ponadto mając na względzie postanowienia art. 36. 1.** ww. Ustawy „, Za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania, z zastrzeżeniem ust. 2. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych (... )”, ustalono opłatę za badania laboratoryjne.

**Wobec powyższego ustalono opłatę w wysokości : 809,06 zł ( słownie : osiemset dziewięć 06/100 zł ) uwzględniającą :**

- 1. koszt badania próbek : 232,97 zł (HK/ N-1290/15 ) + 530,23 zł (HK/ N-1291/15 = 763,20 zł**
- 2. koszt pobrania próbek - 45,86 zł**

Opłata ta została ustalona na zasadach określonych w cytowanym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05. 03. 2010r. ( Dz. U. Nr 36, poz.203 ).

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy postanawia jak w sentencji decyzji.

## POUCZENIE

W razie niewykonania decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Opłatę wyszczególnioną w sentencji należy uiścić na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dębicy przelewem na konto : **05101015280013682231000000** w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Nieuregulowanie należności spowoduje skierowanie sprawy na drogę egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do **Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16** za pośrednictwem **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy, ul. Parkowa 2** w terminie **14 dni** od daty jej doręczenia.

Otrzymują :

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 39-207 Brzeźnica, ul. Źródłana 4**

Do wiadomości :

- 1 x Wójt Gminy Dębica
- 1 x Księgowość w/m
- 1 x PPWIS w Rzeszowie
- 2 x a/a



PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w DĘBICY

*mgr Zofia Dartak*

