

PSK.453-02-02-7/14

Obr. 605.42.2014 AM

Dębica, 2014-08-21

DECYZJA

5884/2014

OSR
[signature]

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy działając na podstawie art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14.III.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U.Nr 212 z 2011r., poz. 1263 z późn. zm.) i art. 104 Ustawy z dnia 14.VI.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz U. 2013 , poz.267 z późn. zm.) oraz

w związku z :

- art. 5 i 12.ust. 1 Ustawy z dnia 7. VI. 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Nr 123 z 2006r. poz. 858 z późn. zm.) ,
- § 14 ust.1pkt 3, § 14 ust 2 i 3 oraz załącznik Nr 3 A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29. III.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

i art. 36 ust.1 Ustawy z dnia 14.III.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z 2011r. Dz. U. Nr 212, poz.1263 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05. 03. 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz.203)

Po rozpatrzeniu sprawy: sprawozdanie z badań Nr OLR.LHK.9052.1.543.2014 z dnia 21-08-2014r. próbki wody pobranej w dniu 19-08-2014r. przy protokole Nr PSK.453-02-02-7/14 z urządzenia wodociągowego o produkcji wody w ilości 100- 1000 m³/dobę w Zawadzie – woda w strefie zaopatrzenia - Dębica, ul. Budzisz 76

I. stwierdza :

Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, pod względem mikrobiologicznym do 10-09-2014r.

II. nakazuje :

1. Podjęcie działań naprawczych mających na celu zapewnienie użytkownikom przedmiotowego urządzenia, wody odpowiadającej pod względem mikrobiologicznym warunkom dopuszczonym w Załączniku 3A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29. 03. 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
2. Przedłożenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Dębicy wyników badania próbek wody z ww. urządzenia wodociągowego dokumentujących , że jakość wody odpowiada wymogom ww. Rozporządzenia pod względem mikrobiologicznym w zakresie monitoringu kontrolnego.
3. Uiszczyć opłatę ustaloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy w kwocie : **230,07 zł** (słownie : **dwieście trzydzieści 07/100 zł**) za czynności kontrolne wykonywane w związku ze sprawowaniem nadzoru sanitarnego nad jakością wody.

- A. Decyzję należy wykonać w terminie : **punkt II.1 – natychmiast**
punkt II.2 – 10 .09. 2014r.
punkt II.3 – 21 dni od daty otrzymania decyzji.

B. Przedmiotowej decyzji - w punkcie II.1 - na podstawie art. 108 § 1 KPA nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

C. Za należyte i terminowe wykonanie obowiązków zawartych w ww. decyzji czyni się odpowiedzialnym : Zakład Wodociągów i Kanalizacji 39-207 Brzeźnica , ul. Źródłana 4

UZASADNIENIE

Wyniki badania próbki wody pobranej z przedmiotowego urzędnia wodociągowego wykazały, że jakość wody nie odpowiada wymogom ww. Rozporządzenia pod względem mikrobiologicznym (wynik badania - bakterie grupy coli 7 jtk/100 ml a wartość dopuszczalna 0 jtk/100ml). Ww. zanieczyszczenie mikrobiologiczne jest niepożądane w wodzie i należy doprowadzić do obniżenia wartości tego parametru. Do tej grupy bakterii należą mikroorganizmy pochodzenia kałowego oraz organizmy bakteryjne, dla których woda jest naturalnym siedliskiem. Większość gatunków należących do grupy bakterii coli żyje w wodzie. Wykryto 50 gatunków bakterii grupy coli. Występują one w środowisku jak i w wodzie niezależnie od skażenia.

Bakterie z grupy coli to parametr niepożądany w wodzie. Kiedy wartość graniczna zostaje przekroczona, to należy doprowadzić do obniżenia tego parametru, ale jego obecność nie ma znaczenia zdrowotnego. Wobec powyższego bakterie z grupy coli mają wartość jako wskaźnik, ale wskaźnik ograniczony. Bakterie z grupy coli powinny być nieobecne w wodzie natychmiast po dezynfekcji, a ich obecność sygnalizuje w wodzie w sieci – nieodpowiednie uzdatnianie; są sygnałem rozwoju flory mikrobiologicznej; działania błony biologicznej; zanieczyszczenia zewnętrznego.

Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany, gdyż woda nie spełnia wymagań pod względem mikrobiologicznym określonych w załączniku nr 3A cytowanego Rozporządzenia. Spełnienie tych wymagań jest niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

Za badania i inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Opłatę ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Wobec powyższego ustalono opłatę w wysokości : 230,07 zł (słownie : dwieście trzydzieści 07/100 zł) uwzględniającą :

1. koszt badania próbki - 213,77 zł
2. koszt pobrania próbki - 16,30 zł

Opłata ta została ustalona na zasadach określonych w cytowanym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05. 03. 2010r. (Dz. U. Nr 36, poz.203).

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy postanawia jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

W razie niewykonania decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Opłatę wyszczególnioną w sentencji należy uiścić na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dębicy przelewem na konto : **05101015280013682231000000** w terminie 21 dni od daty doręczenia decyzji.

Nieuregulowanie należności spowoduje skierowanie sprawy na drogę egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.


Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do **Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16** za pośrednictwem **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy, ul. Parkowa 2** w terminie **14 dni** od daty jej doręczenia.

Otrzymują :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 39-207 Brzeźnica, ul. Źródłana 4

Do wiadomości :

- 1 x Wójt Gminy Dębica
- 1 x Księgowość w/m
- 1 x PPWIS w Rzeszowie
- 2 x a/a



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Dębicy
lek.med. Roman Stepień